



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12  
E-mail: [Samara@srpov.gosnadzor.ru](mailto:Samara@srpov.gosnadzor.ru)

Средне - Поволжское управление Федеральной  
службы по экологическому, технологическому и  
атомному надзору  
443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136А,  
телефон: (846) 971-03-42

(Место составления акта)

«25» июня 2019  
(дата составления акта)

15 час.00 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 09-451-06-19-321-КП

По адресу: 443106, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д.122

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица № 2324-Р от 27.05.2019, подписанного заместителем руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Р.Р. Гельмановым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 99» городского округа Самара, сокращённое наименование – МБОУ Школа № 99 г.о. Самара, ИНН 6312010799, ОГРН 1026300795146.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«24» июня 2019 г. с 08 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность часов

«25» июня 2019 г. с 08 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней/\_\_\_\_ часов, с 18.06.2019. по 25.06.2019.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: должностным лицом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении плановой выездной проверки ознакомлен (ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ Школа № 99 г.о. Самара Мергалиева Ботагоз Алданбековна

28.05.2019 в 12-40

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется



Лицо(а), проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Кукарина Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении плановой проверки присутствовали: директор МБОУ Школа № 99 г.о. Самара Ботагоз Алданбековна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

№п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Организационно-распорядительным документом назначен ответственный за электрохозяйство, срок проверки знаний на группу по электробезопасности которого истек.	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)	Выполнено Протокол о проверке знаний от 30.05.2019 (Фотоматериалы на CD-диске)
2.	Не обеспечено прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности IV - в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП	Выполнено Протокол о проверке знаний от 30.05.2019 (Фотоматериалы на CD-диске)
3.	Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	Пункт 1.4.4, приложение 1 ПТЭЭП	Выполнено (Фотоматериалы на CD-диске)
4.	Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности, не соответствует НТД (у учителя технологии отсутствует группа по электробезопасности)	Пункт 1.4.3 ПТЭЭП	Выполнено (Фотоматериалы на CD-диске)



5.	Отсутствует документация на заземляющие устройства	Пункт 2.7.3 ПТЭЭП	Выполнено (Фотоматериалы на CD-диске)
6.	<p>Отсутствует график проведения визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства.</p> <p>Не проводятся осмотры заземляющих устройств: визуальные - видимой части, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.</p>	Пункты 2.7.8, 2.7.9 приложение 3 ПТЭЭП	Выполнено (Фотоматериалы на CD-диске)
7.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	Пункт 1.8.4, 2.12.5.ПТЭЭП	Выполнено (Фотоматериалы на CD-диске)
8.	<p>Отсутствует паспорт на заземляющее устройство, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;</li> <li>указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;</li> <li>дату ввода в эксплуатацию;</li> <li>основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);</li> <li>величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;</li> <li>удельное сопротивление грунта;</li> <li>данные по напряжению прикосновения (при необходимости);</li> <li>данные по степени коррозии искусственных заземлителей;</li> <li>данные по сопротивлению металlosвязи оборудования с заземляющим устройством;</li> <li>ведомость осмотров и выявленных дефектов;</li> <li>информация по устранению замечаний и дефектов.</li> </ul> <p>К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.</p>	Пункты 2.7.9., 2.7.15. ПТЭЭП	Выполнено (Фотоматериалы на CD-диске)



9.	Заземление оборудования кабинета технологии не соответствует правилам устройства электроустановок и других нормативно-технических документов, не обеспечивает условия безопасности людей и защиту электроустановок.	Пункты 1.7.2., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП	Выполнено (Фотоматериалы на CD-диске)
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------

Установлено выполнение п.п. 1-9 Предписания от 05.04.2019 № 09-451-04-19-187-В (срок исполнения истек 17.06.2019)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):

  
Кукарина И.В.  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение № 2324-Р от 27.05.2019 о проведении плановой выездной проверки юридического лица;

Фотоматериалы на CD-диске.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Кукарина И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МБОУ Школа № 99 г.о. Самара  
Мергалиева Б.А.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



июня 20 19

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)